

危険物製造所等事故報告書

〇〇年〇〇月〇〇日			
とちぎ広域消防事務組合長 様			
届出者			
住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号（電話〇〇-〇〇〇〇番）			
氏名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印			
設置者	住所	〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号	
	氏名	〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇	
危険物取扱者	住所	〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号	
	氏名	〇〇株式会社 課長 〇〇〇〇	
	免状の種類及び番号	乙種 第4類 第 〇〇 号	
施設の所在地		〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号	
製造所等の別		取扱所	貯蔵所又は取扱所の区分 移動タンク貯蔵所
完成検査年月日及び番号		〇〇年〇〇月〇〇日	第 〇〇 号
災害発生日時		〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇時〇〇分頃	
災害発生場所		〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号	
原因		注油中にタンクから離れていたため、ストッパーが作動しないことに気付かなかった。	
被害程度		タンク下の土壌の汚損。灯油約200リットル漏えい。	
危険物の類、品名（指定数量）		第4類 第2石油類 灯油（1,000リットル）	
残存危険物の処理		灯油の拭取り及び中和剤処理、土壌の交換。	
その他			
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- ※印の欄は、記入しないこと。